

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 14/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средней
общеобразовательной школе № 12" (Законному представителю юридического лица –
Калиной Ларисе Витальевне, директору МАОУ "СОШ № 12".

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица –
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

По адресу/адресам: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 03.02.2021
года № 14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 12" (МАОУ "СОШ № 12"), прилегающая
территория, здания различного функционального назначения, помещения различного
функционального назначения объекта образования МАОУ "СОШ № 12", (категория
высокого риска).

Лицо(а), проводившее проверку:


- Костицын Александр Игоревич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области (заместитель Главного государственного инспектора Режевского
ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Калина Лариса Витальевна, директор МАОУ "СОШ № 12".


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

Подпись уполномоченного представителя юридического лица 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Противодымные двери разделяющие поэтажные коридоры не оборудованы устройством для самозакрывания дверей и уплотнениями в притворах Необходимо: обеспечить противодымные двери разделяющие поэтажные коридоры устройством для самозакрывания дверей и уплотнениями в притворах	п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»	01.07.2021 год.	
2.	Размещение планов эвакуации людей в случае пожара, не соответствуют указанным местам на самих планах, а также расстановка огнетушителей не соответствует расстановке, указанной в плане Необходимо: обеспечить размещение планов эвакуации людей в случае пожара, в соответствии указанным местам на самих планах, а также расстановку огнетушителей в соответствии расстановке, указанной в плане	п. 5 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме», ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пп. "г" п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	01.07.2021 год.	
3.	Системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы) Необходимо: Произвести замену системы противопожарной защиты	Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261); Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления	01.07.2021 год.	


Подпись уполномоченного представителя юридического лица 

	здания (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт», п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 7.1; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п 5.1.7.		
4.	Отсутствует аварийное освещение Необходимо: Обеспечить объект защиты аварийным освещением	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение, часть 1 статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п 4.27 Строительные нормы и правила СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение», п 1.6 Строительные нормы и правила СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования», п. 1, § 5 глава 6 раздела "В" Строительные нормы и правила СНиП II-B.6	01.07.2021 год.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в



соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки:

Во III квартале, июль 2021 года.

(квартал, месяц)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору) майор внутренней службы Костицын А.И.



Предписание для исполнения получил(а):

Калина Лариса Витальевна, директор МАОУ "СОШ № 12"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «20» февраля 2021 год

(подпись)

Телефоны доверия:

МЧС России +7 (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99

✓ JK

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555888

Владелец Калина Лариса Витальевна

Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026